



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

306009, Курская обл.,
Поныровский р-н, с. Горяйново.

(место составления предписания)

19 апреля 2016 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике
№ К4/503-1766П

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 06 апреля 20 16 г. № К4/503-1766

«О проведении плановой выездной проверки»

с 08 час. 30 мин. 14.04.2016 г. до 14 час. 30 мин. 19.04.2016 г. была проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Горяйновская основная общеобразовательная школа" Поныровского р-на Курской обл, требований законодательства Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора и соответствия деятельности нормативным правовым актам Российской Федерации в области энергосбережения.

306009, Курская обл., Поныровский р-н, с. Горяйново.

Директор Бурцева Светлана Николаевна

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

- Соломатин Александр Владимирович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области.

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

- директор Бурцева Светлана Николаевна

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

Сведения о результатах проверки:

Выявлено всего 6 (шесть) нарушений обязательных требований, а именно: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 (Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрированы в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593); Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861).

На основании Акта проверки от 19.04.2016 г. № К4/503-1766, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.),

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Горайновская основная общеобразовательная школа" Поныровского р-на Курской обл. (306009, Курская обл., Поныровский р-н, с. Горайново) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не предоставлен перечень инвентарных средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) п. 1.8.2.; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003(Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261), п. 1.3.9.	29.04.2016 г.
2.	Не предоставлено удостоверение ответственного за электрохозяйство о прохождении проверки знаний в комиссии ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) п. 1.2.3.	29.04.2016 г.
3.	Не установлен порядок хранения документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) п. 1.8.1	29.04.2016 г.
4.	Не предоставлен журнал регистрации нарядов и распоряжений.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 7.5	29.04.2016 г.
5.	Не предоставлен журнал учета и содержания средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003(Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261), п. 1.4.2.	29.04.2016 г.
6.	Фактическая категория надежности электроснабжения помещения теплогенераторной (II категория в соответствии с проектом 22/2010-ЭО) не соответствует ТУ и договору № Ц-2511 от 05.04.2011г. об осуществлении технологического присоединения (категория III).	Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861), пункт 82.	19.08.2016 г.

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 19.08.2016 г. почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. 8(4712)50-00-69.

Предписание от 19 апреля 20 16 г. № К4/503-1766 составлено на 3
страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Соломатин А.В.

ФИО

подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель
(физическое лицо)

Директор Бурцева С. Н.

ФИО

подпись

19.04.2016 г.

дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку)

подпись

дата